

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

PROCESSO Nº 1000000062

De: APPA/CELET

Para: APPA/Equipe de Pregão

Assunto: Pregão Eletrônico nº 62/2024 – Registro de Preços para aquisições de materiais elétricos para atendimento às necessidades de manutenção elétrica de todas as áreas da Portos do Paraná por um período de 12 (doze) meses

Srs. Membros da Equipe de Pregão,

Vem a esta Coordenadoria de Eletricidade a análise e manifestação acerca das exigências para qualificação técnica no **Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 62/2024**, em acordo com o item **11.5 – Habilitação Técnica** do referido edital, em específico os requisitos técnicos dispostos nos itens 3 e 15 do **Termo de Referência**.

a) **CEMATEL COMERCIAL ELETRICA EIRELI – Lote 1**

Conforme análise efetuada sobre a documentação apresentada pela empresa **CEMATEL COMERCIAL ELETRICA EIRELI** acostada nos documentos “DOCUMENTOS_LOTE_1_ARREMATANTE_2_CEMATEL” e “DILIGENCIA” do processo 1000000062, seguem abaixo as não conformidades:

OBJETO	TERMO DE REFERÊNCIA		DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
LOTE.ITEM	ITEM EM NÃO CONFORMIDADE	CARACTERÍSTICA NÃO ATENDIDA	EVIDÊNCIA
1.1-1.2	3 (Lote 1)	Vida Útil: mín. 25.000 horas Fluxo luminoso: mín. 1.200lm	Vida útil ofertada: 15.000 horas Fluxo luminoso ofertado: 1.080lm
1.3-1.4	3 (Lote 1)	Vida Útil: mín. 25.000 horas Fluxo luminoso: mín. 1.600lm	Vida útil ofertada: 15.000 horas Fluxo luminoso ofertado: 1.440lm
1.5-1.6	3 (Lote 1)	Vida Útil: mín. 25.000 horas Fluxo luminoso: mín. 3.800lm	Vida útil ofertada: 15.000 horas Fluxo luminoso ofertado: 3.000lm
1.7	15.2.1 (Lote 1)	15.2.1 Não foram apresentados catálogos dos itens ofertados	Não entregou documentação técnica
1.9	15.2.1 (Lote 1)	15.2.1 Não foram apresentados catálogos dos itens ofertados	Não entregou documentação técnica
1.11	3 (Lote 1)	Eficiência luminosa: >100lm/W	Eficiência luminosa ofertada: >80lm/w

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

1.12	15.2.1 (Lote 1)	15.2.1 Não foram apresentados catálogos dos itens ofertados	Não entregou documentação técnica
1.13	3 (Lote 1)	Eficiência luminosa: >100lm/W	Eficiência luminosa ofertada: >80lm/w
1.14	15.2.1 (Lote 1)	15.2.1 Não foram apresentados catálogos dos itens ofertados	Não entregou documentação técnica
1.16	15.2.1 (Lote 1)	15.2.1 Não foram apresentados catálogos dos itens ofertados	Não entregou documentação técnica
1.17	3 (Lote 1)	Fluxo luminoso: mín. 72.000lm Vida útil: mín. 70.000 horas DPS interno de 5 kv	Fluxo Luminoso ofertado: 51.000LM Vida mediana ofertada: 50.000horas Produto ofertado sem DPS

Diante do apresentado, a empresa **CEMATEL COMERCIAL ELETRICA EIRELI** não atendeu adequadamente aos requisitos do Termo de Referência, parte integrante do edital do Pregão Eletrônico nº 62/2024, estando **inapta** sob a ótica da qualificação técnica.

A disposição para esclarecimentos adicionais,

Em 4 de setembro de 2024,

Assinado Eletronicamente

Normando Guedes Marcondes

Assessor Especialista

Assinado Eletronicamente

Giovani Carlos Sehaber

Coordenadoria de Elétrica



ePROTOCOLO

COMUNICAÇÃO INTERNA 6509/2024.

Documento: **1000000062AnaliseQualificacaoTecnicaPregaoMateriaiseletricos2colocadaDiligencia.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Normando Guedes Marcondes (XXX.916.919-XX)** em 04/09/2024 17:39 Local: APPA/ASSEDEM.

Assinatura Simples realizada por: **Giovani Carlos Sehaber (XXX.510.320-XX)** em 04/09/2024 17:20 Local: APPA/CELET.

Inserido ao documento **929.463** por: **Giovani Carlos Sehaber** em: 04/09/2024 17:20.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

4e5ad5545845a1ed41f6b15aba76fd49.